

Zarządzenie nr 24/08
Wójta Gminy Gniewoszków
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub wstrzymania dostawy wody z wodociągów gminnych na terenie gminy Gniewoszków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub wstrzymania dostawy wody z wodociągów gminnych na terenie gminy Gniewoszków stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca Wójta Gminy Gniewoszków

Bogdan Przychodzeń


Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Przychodzeń
Z-ca WÓJTA

Rodzaj dokumentu	Standardowa procedura operacyjna	Data opracowania	14.08.2008 r.
Nazwa dokumentu	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę ,lub wstrzymania dostawy wody z wodociągów gminnych na terenie gminy Gniewoszków	Podmiot opracowujący	Gmina Gniewoszków

- I. Cel procedury:** Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę ,lub wstrzymania dostawy wody z wodociągów gminnych na terenie gminy Gniewoszków.
- II. Uczestnicy procedury:**
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koźienicach.
 2. Wójt Gminy Gniewoszków.
 3. Sołtysi z terenu Gminy Gniewoszków.
 4. Konserwator wodociągów z terenu Gminy Gniewoszków.
 5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszków.
- III. Prawne podstawy realizacji procedury:**
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);
 2. akty wykonawcze do ustawy,
 3. uchwała Nr X/108/03 Rady Gminy Gniewoszków z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Gniewoszków.
- IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych**

Przedsięwzięcia	Wykonawca
1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koźienicach,	Wójt Gminy Gniewoszków.
b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w	

zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koziencach.		2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym	Inspektor ds.	połączeniem r odbiorców).	
atychmiastowego zamknięcia dopływu wody do	gospodarki komunalnej			3. Przekazanie	
e telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości ualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców): sołtysom, nstytucjonalnym i przemysłowym wody z terenu	Inspektor ds. gospodarki komunalnej			wody (ewent - właściwym - odbiorcom gminy.	
4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw.	Sołtysi	5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszków o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonych do celów gospodarczych, w gospodarstwach pozbawionych wody, b) Powiadomienie Inspektora ds. gospodarki komunalnej w U.G. Gniewoszków o konieczności wynajęcia beczkowozu o pojemności 3m ³ przeznaczonego do przewozu wody pitnej do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę	Wójt Gminy Gniewoszków	6. a) Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody, b) dowóz wody pitnej do gospodarstw pozbawionych wody.	Prezesi OSP, Inspektor ds. gospodarki komunalnej
7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane: a) poprzez połączenie trzech sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących sąsiednie wodociągi lub przy użyciu wydezynfekowanych węży strażackich po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych, b) w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.	Wójt Gminy Gniewoszków		

9.Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
10.Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.	Sołtysi

Z up. WOJTA
mgr inż. Bogdan Przychodzeń
Z-ca WOJTA

