

Poż. 5543.1.7.2022

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Gmina Gniewoszków, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszków NIP 8121903455 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zakup i dostawa wyposażenia dla jednostek OSP Wysokie Koło i OSP Sarnów – gmina Gniewoszków”
2. Przedmiot zamówienia<sup>1</sup>: zakup wraz z dostawą wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa wyposażenia</i>	<i>Ilość</i>
1.	prądownica automatyczna wodno-pianowa o parametrach: nasada 52, zawór osiowy; regulacja 40-475 l; wydajność 475 l/min przy 7 bar; zasięg rzutu: poziomo 32 m / 6 bar, pionowo 23 m / 6 bar; waga: 1,7kg ciśnienie: max 16 bar; pokryta teflonem np. LEGENDE 500 (40-475 l/min) nasada 52, zawór osiowy  (lub równoważne)	1 szt.
2.	sito kominowe składane wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozmiar złożonego sita 60 cm x 30 cm</li><li>• Rozmiar rozłożonego sita 60 cm x 60 cm</li><li>• Spięte opaską</li></ul> (lub równoważne)	1 szt.
3.	motopompa szlamowa o parametrach wydajność 1210 l/min; mocy znamionowej 5,3Kw, mocy maksymalnej 7,1 Kw, np. HONDA WT-30X  (lub równoważne)	1 szt.
4.	Agregat oddymiający o parametrach : moc 4,8kM, wydajności ok 30.000 m <sup>3</sup> /h; średnica wirnika 41 cm, obroty silnika 3400 obr/min; waga pk. 28 kg np. Skorpion – Honda GX160  (lub równoważne)	1 szt.

<sup>1</sup> Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

5.	zestaw wypadkowy, w skład którego wchodzi: -parawan osłaniający zdarzenie GT-030 1,8*1,8 m z odblaskami i napisem STRAŻ - flary ostrzegawcze kpl 6 szt. w walizce, ładowalne, LED, magnetyczne - znak drogowy „WYPADEK” na stojaku	1 kpl.
6.	wąż ssawny PCV B-75-1585-Ł	3 szt.
7.	piła ratownicza ręczna kompletna ze zbijakiem w walizce o parametrach: długość 440 mm; długość po złożeniu 320 mm, waga 650 g np. SawCut kompletna ze zbijakiem w walizce  (lub równoważne)	1 szt.
8.	aparat oddechowy z maską i butlą stalową 6l/300 bar z zaworem o parametrach: masa aparatu bez butli 3,5 kg; aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar; głośność alarmu: > 90 dBA; zakres temperatur, w jakich działa aparat: -30°C/+60°C; butla stalowa na sprężone powietrze o pojemności 6 dm <sup>3</sup> i ciśnieniu roboczym 300 bar; waga butli 7,2 kg; butla wyposażona w zawór 18 x 1, 5 np. AERIS Confort II z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar z zaworem  (lub równoważne)	2 szt.
9.	zestaw medyczny plecak PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami o parametrach: 14 szt. szyn, deska ortopedyczna o długości 184 cm, szerokości 55 cm, grubości 5 cm, wadze 7,5 kg. Skład zestawu ratowniczego PSP R1: 1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. 2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zestaw rurek ustno-gardłowych</li> <li>● Maski krtaniowe ze strzykawką napelniającą</li> <li>● Lubrykant Optilube</li> <li>● Pulsoksymetr medyczny</li> <li>● Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych</li> <li>● Resuscytator dla osób dorosłych</li> <li>● Resuscytator pediatryczny</li> <li>● Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora</li> <li>● Przewód tlenowy</li> <li>● Kaniule nosowe</li> <li>● Jałowe filtry antybakteryjne</li> <li>● Maski tlenowe dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi</li> <li>● Maski tlenowe dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi</li> <li>● Butla aluminiowa/stalowa na tlen medyczny (400 litrów O<sub>2</sub> przy ciśnieniu roboczym 150/200 bar) z zaworem w wersji DIN 3/4' z możliwością pracy w pionie</li> <li>● Reduktor tlenowy z szybkozłączem , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cała</li> </ul> 3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych</li> <li>● Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych</li> <li>● Pas do stabilizacji złamań miednicy</li> </ul> 4. Zapewnienie komfortu termicznego	1 kpl.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koc ratunkowy (folia życia)</li> </ul> <p>5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, hermetycznie pakowany</li> <li>● Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm, A3</li> <li>● Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m<sup>2</sup></li> <li>● Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m<sup>2</sup></li> <li>● Chusta trójkątna tekstylna</li> <li>● Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m</li> <li>● Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m</li> <li>● Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6</li> <li>● Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m</li> <li>● Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m</li> <li>● Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem</li> <li>● Opaska zaciskowa, taktyczna</li> <li>● Militaryny opatrunek hemostatyczny na gazie</li> </ul> <p>6. Opatrywanie oparzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Żel schładzający WATER JEL o pojemności 120ml</li> <li>● Opatrunek hydrożelowy na twarz</li> <li>● Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm<sup>2</sup></li> </ul> <p>7. Ochrona osobista</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego</li> <li>● Maseczka FFP 2 / FFP3 dla ratownika</li> <li>● Okulary ochronne</li> <li>● Środek do dezynfekcji skóry i rąk</li> </ul> <p>8. Zestaw uzupełniający</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparat do płukania oka z bocznym odpływem</li> <li>● Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym</li> <li>● Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane</li> <li>● Folia do przykrywania zwłok</li> <li>● Sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml</li> <li>● Zestaw amputacyjny: worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)</li> </ul> <p>np. zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w modułowym plecaku Black Front z szynami kramera i deską</p> <p>(lub równoważne)</p>	
10.	<p>agregat prądotwórczy o parametrach: moc max. 2,5 Kw, znam. 2,3 Kw, typ agregatu walizkowy np. FOGO F300iS</p> <p>(lub równoważne)</p>	1 szt.

**Oferent uwzględni w ofercie wszystkie przedmioty zamówienia złożone w zapytaniu ofertowym.**

3. Termin realizacji zamówienia: do **31 października 2022 r.**

4. Okres gwarancji, inne istotne warunki zamówienia<sup>2</sup>: **min 2 lata, przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz certyfikowany, ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej**

5. Miejsce i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy Gniewoszków, ul. Lubelska 16, 26-920**

<sup>2</sup> Jeśli jest wymagany.

## Gniewoszków, pok. nr 12.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert<sup>3</sup>:
  - 1) Cena - waga 100 %,
  - 2) ..... - waga ..... %,Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji warunków określonych w zapytaniu ofertowym, w tym koszty transportu.
7. Termin złożenia ofert : **29 lipca 2022 r., godz. 15:30.**
8. Warunki płatności: jednorazowa po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i faktury.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Juchniewicz, e-mail: agnieszka.juchniewicz@gniewoszow.pl, tel. 48 6215003 w. 45.
10. Sposób przygotowania oferty<sup>4</sup>: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej - w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: **Urząd Gminy Gniewoszków, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszków, pok. nr 12.**/ ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: **EPUAP: fk0x750bcx/skrytka/** lub **gmina@gniewoszow.pl** ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: **EPUAP: fk0x750bcx/skrytka/** lub **gmina@gniewoszow.pl** / ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem .....
11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. W załączeniu do zaproszenia : formularz oferty

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac .....

(data i podpis)

<sup>3</sup> Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

<sup>4</sup> Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

Nazwa i adres oferenta

.....dnia..... r.

**Gmina Gniewoszków**  
**ul. Lubelska 16**  
**26-920 Gniewoszków**

### OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia „**Zakup i dostawa wyposażenia dla jednostek OSP Wysokie Koło i OSP Sarnów – gmina Gniewoszków**”

składamy ofertę następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do **31.10.2022 r.** za łączną cenę netto.....zł. plus obowiązujący podatek VAT .....% .....

Cena brutto ..... zł. ,

Słownie: .....

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji warunków określonych w zapytaniu ofertowym, w tym koszty transportu.

1. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres.....
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki
3. Oświadczamy, że dysponujemy pracownikami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia .
4. Oferujemy przedmiot zamówienia w cenach brutto wyszczególnionych w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Charakterystyka zamawianego sprzętu</i>	<i>Nazwa sprzętu, model, producent oferowanego sprzętu</i>	<i>Cena jednostkowa brutto</i>	<i>Zamawiana ilość</i>	<i>Wartość brutto</i>
1.	prądownica automatyczna wodno-pianowa o parametrach: nasada 52, zawór osiowy; Regulacja 40-475 l; wydajność 475 l/min przy 7 bar; zasięg rzutu: poziomo 32 m / 6 bar, pionowo 23 m / 6 bar; waga: 1,7kg ciśnienie: max 16 bar; pokryta teflonem np. LEGENDE 500 (40-475			1 szt.	

	l/min) nasada 52, zawór osiowy  (lub równoważne)				
2.	sito kominowe składane wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar złożonego sita 60 cm x 30 cm</li> <li>• Rozmiar rozłożonego sita 60 cm x 60 cm</li> <li>• Spięte opaską</li> </ul> (lub równoważne)			1 szt.	
3.	motopompa szlamowa o parametrach wydajność 1210 l/min; mocy znamionowej 5,3Kw, mocy maksymalnej 7,1 Kw, np. HONDA WT-30X  (lub równoważne)			1 szt.	
4.	agregat oddymiający o parametrach : moc 4,8kM, wydajności ok 30.000 m <sup>3</sup> /h, np. Skorpion – Honda GX160  (lub równoważne)			1 szt.	
5.	zestaw wypadkowy, w skład którego wchodzi: -parawan osłaniający zdarzenie GT-030 1,8*1,8 m z odblaskami i napisem STRAŻ - flary ostrzegawcze kpl 6 szt. w walizce, ładowalne, LED, magnetyczne - znak drogowy „WYPADEK” na stojaku			1 kpl.	
6.	wąż ssawny PCV B-75-1585-Ł			3 szt.	
7.	piła ratownicza ręczna kompletna ze zbijakiem w walizce o parametrach: długość 440 mm; długość po złożeniu 320 mm, waga 650 g np. SawCut kompletna ze zbijakiem w walizce  (lub równoważne)			1 szt.	
8.	aparat oddechowy z maską i butlą stalową 6l/300 bar z zaworem o dodatkowych parametrach: masa aparatu bez butli 3,5 kg; aktywacja			2 szt.	

	<p>alarmu: <math>55 \pm 5</math> bar; głośność alarmu: <math>&gt; 90</math> dBA; zakres temperatur, w jakich działa aparat: <math>-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}</math>; butla stalowa na sprężone powietrzne o pojemności 6 dcm<sup>3</sup> i ciśnieniu roboczym 300 bar; waga butli 7,2 kg; butla wyposażona w zawór 18 x 1, 5 np. AERIS Confort II z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar z zaworem</p> <p>(lub równoważne)</p>				
9.	<p>zestaw medyczny plecak PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami o parametrach: 14 szt. szyn, deska ortopedyczna o długości 184 cm, szerokości 55 cm, grubości 5 cm, wadze 7,5 kg. Skład zestawu ratowniczego PSP R1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.</li> <li>2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zestaw rurek ustno-gardłowych</li> <li>● Maski krtaniowe ze strzykawką napelniającą</li> <li>● Lubrykant Optilube</li> <li>● Pulsoksymetr medyczny</li> <li>● Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych</li> <li>● Resuscytator dla osób dorosłych</li> <li>● Resuscytator pediatryczny</li> <li>● Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora</li> <li>● Przewód tlenowy</li> <li>● Kaniule nosowe</li> <li>● Jałowe filtry antybakteryjne</li> <li>● Maski tlenowe dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi</li> <li>● Maski tlenowe dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi</li> <li>● Butla aluminiowa/stalowa</li> </ul>			1 kpl.	

	<p>na tlen medyczny (400 litrów O<sub>2</sub> przy ciśnieniu roboczym 150/200 bar) z zaworem w wersji DIN 3/4' z możliwością pracy w pionie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reduktor tlenowy z szybkozłączem , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala</li> </ul> <p>3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwłknięć</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych</li> <li>● Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych</li> <li>● Pas do stabilizacji złamań miednicy</li> </ul> <p>4. Zapewnienie komfortu termicznego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Koc ratunkowy (folia życia)</li> </ul> <p>5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Opatrunek indywidualny typu izraelskiego, hermetycznie pakowany</li> <li>● Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm, A3</li> <li>● Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m<sup>2</sup></li> <li>● Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m<sup>2</sup></li> <li>● Chusta trójkątna tekstylna</li> <li>● Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m</li> <li>● Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m</li> <li>● Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6</li> <li>● Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m</li> <li>● Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m</li> <li>● Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem</li> <li>● Opaska zaciskowa, taktyczna</li> <li>● Militarny opatrunek hemostatyczny na gazie</li> </ul> <p>6. Opatrywanie oparzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Żel schładzający WATER JEL o pojemności 120ml</li> <li>● Opatrunek hydrożelowy na twarz</li> <li>● Zestaw opatrunków</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm<sup>2</sup></p> <p>7. Ochrona osobista</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego</li> <li>● Maseczka FFP 2 / FFP3 dla ratownika</li> <li>● Okulary ochronne</li> <li>● Środek do dezynfekcji skóry i rąk</li> </ul> <p>8. Zestaw uzupełniający</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparat do płukania oka z bocznym odpływem</li> <li>● Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym</li> <li>● Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane</li> <li>● Folia do przykrywania zwłok</li> <li>● Sól fizjologiczna NaCl 0,9%, 250 ml</li> <li>● Zestaw amputacyjny: worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)</li> </ul> <p>np. zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w modułowym plecaku Black Front z szynami kramera i deską</p> <p>(lub równoważne)</p>				
10.	<p>agregat prądotwórczy o parametrach: moc max. 2,5 Kw, znam. 2,3 Kw, typ agregatu walizkowy np. FOGO F3001iS</p> <p>(lub równoważne)</p>			1 szt.	

.....  
podpis osoby upoważnionej

## **Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego**

### **informacje dot. ochrony danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniewoszków z siedzibą w Gniewoszkowie ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszków, tel 0486215003 email: [gmina@gniewoszkow.pl](mailto:gmina@gniewoszkow.pl) reprezentowaną przez Wójta Gminy
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [iod@cbi24.pl](mailto:iod@cbi24.pl) lub pisemnie pod adresem Administratora
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania, którego wartość nie przekracza 30 000 euro wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak też – jeżeli do tego dojdzie – zawarcia czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje administracji publicznej, ze środków których finansowane jest zamówienie, a także podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018.1330 ze zm.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217)
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku przedmiotowego postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa stanowiącymi podstawę prowadzenia przedmiotowego postępowania
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.