

LEGENDA:

- – Rozdzielnica główna RG
- – wyłącznik natykowy krzyżowy
- – wyłącznik natykowy pojedyńczy
- – wyłącznik natykowy podwójny
- 5 – oprawa natynkowa LED 6650 lm
- 4 – oprawa natynkowa LED 4500 lm
- 3 – oprawa natynkowa LED 3250 lm
- 2 – oprawa natynkowa LED 4450 lm
- – oprawa natynkowa LED 4100 lm
- EW1 – oprawa ewakuacyjna Ontec S M1 301 M
- AW1 – Oprawa awaryjna iTECH M5 105

UWAGI:

1. Układ sieci odbiorczej: TN–S samoczynne szybkie wyłaczenie
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim wg PN–IEC–60364–4–41
3. Urządzenia technologiczne wpiąć na listwę lub przez gniazdo wtyczkowe
4. Przekroje przewodów wg. schematu ideowego instalacji.
5. Przewody układane wg. opisu.
6. Romieszczenie opraw wg. obliczeń fotometrycznych.

INSTAL–MONT PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO, MONTAŻOWE
JANÓW 50 26–900 KOZIENICE, t. 508–757–699
instal–mont.1982@o2.pl

Temat opracowania	Przebudowa, adaptacja poddasza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie na Klub Seniora				
Treść rys.	**Rzut poddasza-schemat instalacji oswietlenia**				
Lokalizacja	Gniewoszów dz. nr ew. 484/10, 477/4				
Inwestor	**Gmina Gniewoszów** ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów				
Projektował	mgr inż. Daniel Maksym		MAZ/0585/POOE/12		
Data	maj 2019	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr rys.	E 01



LEGENDA:

- Rozdzielnica główna RG
- gniazdo wtyczkowe 230 V
- gniazdo wtyczkowe 230 V w wykonnaiu szczelnym

UWAGI:

1. Układ sieci odbiorczej: TN-S samoczynne szybkie wyłaczenie
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim wg PN-IEC-60364-4-41
3. Urządzenia technologiczne wpiąć na listwę lub przez gniazdo wtyczkowe
4. Przekroje przewodów wg. schematu ideowego instalacji.
5. Przewody układane wg. opisu.
6. Romieszczenie opraw wg. obliczeń fotometrycznych.

INSTAL-MONT PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO, MONTAŻOWE
JANÓW 50 26-900 KOZIENICE, t. 508-757-699
instal-mont.1982@o2.pl

Temat opracowania	Przebudowa, adaptacja poddasza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie na Klub Seniora				
Treść rys.	**Rzut poddasza-schemat instalacji gniazd wtyczkowych**				
Lokalizacja	Gniewoszów dz. nr ew. 484/10, 477/4				
Inwestor	**Gmina Gniewoszów** ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów				
Projektował	mgr inż. Daniel Maksym	MAZ/0585/POOE/12			
Data	maj 2019	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr rys.	E 02

ROZDZIELNICA GŁÓWNA –RG



RG

RG natynkowa

UWAGI:
1. Układ sieci odbiorczej: TN–S
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim samoczynne wyłaczenie zasilania wg PN–IEC–60364–4–41
3. Ochrona p–przepięciowa: –ochronniki przepięć w układzie TN–S
4. Stopień ochrony obudowy min. IP54

UWAGI:

1. Układ sieci odbiorczej: TN–S samoczynne szybkie wyłaczenie
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim wg PN–IEC–60364–4–41
3. Urządzenia technologiczne wpiąć na listwę lub przez gniazdo wtyczkowe
4. Przekroje przewodów wg. schematu ideowego instalacji.
5. Przewody układane wg. opisu.
6. Romieszczenie opraw wg. obliczeń fotometrycznych.

INSTAL–MONT PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO, MONTAŻOWE
JANÓW 50 26–900 KOZIENICE, t. 508–757–699
instal–mont.1982@o2.pl

Temat opracowania	Przebudowa, adaptacja poddasza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie na Klub Seniora
Treść rys.	**Rozdzielnica elektryczna RG**
Lokalizacja	Gniewoszów dz. nr ew. 484/10, 477/4
Inwestor	**Gmina Gniewoszów** ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów
Projektował	mgr inż. Daniel Maksym — MAZ/0585/POOE/12
Data	maj 2019 — Branża: **ELEKTRYCZNA** — Nr rys.: **E 03**

Edytor:
Marcin Paćko

LUG Light Factory Sp. z o.o.
Biuro Regionalne w Warszawie
Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
+48 665 850 636
Marcin.Packo@lug.com.pl

Data:
06.05.2019

LUG_Dom Seniora_06.05.2019

mgr inż. DANIEL MAKSYM
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0585/POOE/12