

Uprzejmie proszę o wyjaśnienia:

1. W przedmiarze elektrycznym występuje 10 słupów natomiast a w projekcie 13.
2. W rozdziale 5 przedmiaru elektrycznego występują rozdzielnice (pozycja 72, 73, 79- 84) w ilości 8 sztuk o rozbieżnej masie. Projekt natomiast obejmuje tylko 1 rozdzielnicę RG 3 szafową.
3. W projekcie występuje złącze sztuk ZKP- 3311 400 A sztuk 1, ZK-3a+R- sztuk 1 i ZK-1+R sztuk 3, natomiast w kosztorysie pozycja 85 i 86 są tylko 4 złącza napowietrzne.
4. W kosztorysie nie występuje bateria kondensatorów natomiast nad bud. energetycznym występuje regał mocy biernej.

Odpowiedź:

1. Proszę w wycenie oferty uwzględnić 13 słupów,
2. ,3 i 4 .Proszę w wycenie oferty zastosować się do przedmiaru robót,
W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt 3.3. s.iw.z. lub w przypadku niejasności w ww. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej ,mając na uwadze osiągnięcie celu jakim jest właściwe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.
W ramach wyszczególnionych w przedmiarze robót należy wykonać również:
wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.